



**BUREAU
VERITAS**

SIA „Bureau Veritas Latvia”
Dunties iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija

ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS

Nr. 20/031

izsniegts

SIA ”EVOPIPES”

Langervaldes iela 2a, Jelgava, LV-3002, Latvija

Bureau Veritas Latvia apliecina, ka augstāk minētās organizācijas produkts:
Aizsargcaurules elektroinstalācijai civilo, sabiedrisko un industriālo ēku būvniecībā. Gludas (stingrās)
polivinilhlorīda (PVC) aizsargcaurules elektroinstalācijai nominālā izmēra diapazonā **DN 16 - 63 mm:**

EVOEL SL

ar nominālo mehāniskās (saspiešanas) stiprības klasi **320 (N/5cm)**

EVOEL SM

ar nominālo mehāniskās (saspiešanas) stiprības klasi **750 (N/5cm)**

EVOEL SH UV

ar nominālo mehāniskās (saspiešanas) stiprības klasi **1250 (N/5cm)**

tiek ražots atbilstoši standartu

**LVS EN 61386-1:2018 “Instalācijas cauruļu sistēmas strāvas un sakaru kabeļiem. 1 daļa:
Vispārīgās prasības (IEC 61386-1:2008)”**

un

**LVS EN 61386-21:2004 +AC; LVS EN 61386-21:2004 +AC /A11:2011 “Kabeļcauruļu sistēmas -
21.daļa: Īpašās prasības - Stingrās kabeļcauruļu sistēmas”**

un Bureau Veritas Latvia procedūrā PSP/22 aprakstītajām prasībām
atbilstoši sistēmai „Ražotnes un Ražošanas Procesu Kontroles sākotnējs novērtējums un nepārtraukta
uzraudzība, kas ietver Ražotnes un Ražošanas Procesu Kontroles novērtējumu”.

Šis sertifikāts pirmoreiz izdots **21/04/2020** un ir derīgs līdz **20/04/2023** un tik ilgi, kamēr standarts,
būvizrādājums, testēšanas metodes kā arī ražošanas apstākļi ražotnē nav būtiski mainījušies.

Sertifikāta derīgums tiek nodrošināts ar nepārtrauktu kvalitātes prasību ievērošanu un ikgadējām uzraudzības vizītēm, ko veic kvalificēts Bureau Veritas personāls.

Lai pārbaudītu sertifikāta derīgumu lūdzu zvanīt +371 67323246.

Papildus informāciju par sertifikāta darbības sfēru un normatīvu prasību piemērošanu iespējams saņemt, konsultējoties Bureau Veritas Latvia.

Sertifikāts izdots: **Rīgā, 21/04/2020**

Sertifikāts derīgs līdz: **20/04/2023**

SIA „Bureau Veritas Latvia”
Valdes locekle



Iveta Lazdiņa